



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ р.п.
Многовершинный
И.А. Павлюкова И.А.

Температурный режим

МБОУ СОШ р.п. Многовершинный

Николаевского муниципального района Хабаровского края

Дата: 20.11.2023 года

Время измерения: 6-00-7-00

Этаж	Наименование помещения	Допустимая температура воздуха	Фактическая температура воздуха
1 этаж			
1	Гардероб, вестибюль	18-24	23
1	Столовая	18-24	24
1	Учебный кабинет № 1	18-24	23
1	Рекреация начальной школы	18-24	22
1	Учебный кабинет № 2	18-24	24
1	Учебный кабинет № 3	18-24	24
1	Туалетная комната (мал)	18-26	22
2 этаж			
2	Спортивный зал	18-20	20
2	Душевая (мал.)	24-26	24
2	Душевая (дев.)	24-26	24
2	Кабинет информатики (инд.рабочие места , ПК)	18-24	23
2	Центр «Точка роста» (инд.рабочие места , ПК)	18-24	24
2	Учебный кабинет № 28	18-24	23
2	Учебный кабинет № 29	18-24	23
2	Учебный кабинет № 30	18-24	24
2	Учебный кабинет № 31	18-24	24
2	Рекреация начальной школы	18-24	22
2	Туалетная комната (дев)	18-26	22
2	Учебный кабинет № 59	18-24	23
2	Учебный кабинет № 60	18-24	23
2	Рекреация 2 этажа № 1	18-24	24
2	Туалетная комната (мал)	18-26	22
2	Учебный кабинет № 64	18-24	23
2	Учебный кабинет № 66	18-24	23
2	Учебный кабинет № 67	18-24	23

2	Рекреация 2 этажа № 2	18-24	24
2	Туалетная комната (дев)	18-26	22
3 этаж			
3	Актовый зал	18-24	21
3	Учебный кабинет № 68	18-24	23
3	Учебный кабинет № 69	18-24	24
3	Помещение для самоподготовки	18-24	23
3	Рекреация начальной школы	18-24	23
3	Туалетная комната (мал)	18-26	22
3	Учебный кабинет № 85	18-24	24
3	Учебный кабинет № 88	18-24	24
3	Рекреация 3 этажа №1	18-24	22
3	Учебный кабинет № 89	18-24	24
3	Учебный кабинет № 94	18-24	23
3	Учебный кабинет № 95	18-24	23
3	Учебный кабинет № 96	18-24	23
3	Рекреация 3 этажа № 2	18-24	22
	Средние значения		23°

Основание: Распоряжение Министра образования и науки Хабаровского края от 17.10.2023 г. № 05.3-13-15107, приказ Управления образования администрации Николаевского муниципального района № 427-осн. от 19.10.2023г., приказ директора МБОУ СОШ р.п. Многовершинный № 209-осн. от 19.10.2023 г.

Прим: Измерения ведутся в 40 помещениях МБОУ СОШ р.п. Многовершинный.